

**Перемешивающее устройство
верхнеприводное
ПЭ-8310
(комплект)**

Паспорт

Версия 1.2 от 30.11.2015

Номер по каталогу:

1.75.45.0090



1. Общие сведения

В связи с продолжением работы по совершенствованию продукции, в состав комплекта и конструкцию его частей могут вноситься незначительные изменения, которые отсутствуют в паспорте.

2. Назначение

Перемешивающее устройство ПЭ-8310 предназначено для перемешивания с заданной скоростью жидкостей различной вязкости в колбах, стаканах и бутылках при выполнении работ, связанных с синтезом химических соединений.




Рисунок 1 – Перемешивающее устройство ПЭ-8310

3. Описание

Перемешивающее устройство ПЭ-8310 (Рисунок 1) представляет собой комплект, состоящий из верхнеприводного перемешивающего устройства ПЭ-8300, штатива ПЭ-2730 и дополнительных принадлежностей. Состав комплекта описан в пункте 5 данного документа.

4. Технические характеристики

- 4.1. Технические характеристики перемешивающего устройства ПЭ-8300 и штатива ПЭ-2730 приведены в паспортах изделий.
- 4.2. Кольцо-держатель:
 - 4.2.1. наружный диаметр, мм 110
 - 4.2.2. внутренний диаметр, мм..... 94
 - 4.2.3. разрыв, мм 38
 - 4.2.4. длина штока, мм..... 116
 - 4.2.5. диаметр сечения, мм 8
 - 4.2.6. масса, г 160
 - 4.2.7. материал сталь, покрытая порошковой краской.
- 4.3. Зажим для крепления перемешивающего устройства:
 - 4.3.1. диаметр отверстия под стойку штатива, мм..... 22
 - 4.3.2. диаметр отверстия под шток перемешивающего устройства, мм..... 16
 - 4.3.3. масса, г 176
 - 4.3.4. материал сталь, покрытая порошковой краской.
- 4.4. Зажим для крепления кольца-держателя:
 - 4.4.1. диаметр отверстия под стойку штатива, мм..... 22
 - 4.4.2. диаметр отверстия под шток кольца-держателя, мм..... 8,5
 - 4.4.3. масса, г 170
 - 4.4.4. материал сталь, покрытая порошковой краской.

5. Комплект поставки

- 5.1. Перемешивающее устройство ПЭ-8300 1 шт.
- 5.2. Штатив для перемешивающих устройств ПЭ-2730 1 шт.
- 5.3. Кольцо-держатель 1 шт.
- 5.4. Зажим для крепления перемешивающего устройства на штативе 1 шт.
- 5.5. Зажим для крепления кольца-держателя на штативе 1 шт.
- 5.6. Лапка двупалая (для колб) 2 шт.
- 5.7. Лапка трёхпалая (для холодильников) 2 шт.
- 5.8. Зажим для лапок 4 шт.
- 5.9. Паспорт..... 1 шт.

6. Порядок сборки

- 6.1. Порядок сборки перемешивающего устройства ПЭ-8300 и штатива ПЭ-2730 приведён в паспортах изделий.
- 6.2. Соберите и установите штатив на рабочем столе.
- 6.3. На стойку штатива наденьте зажим для крепления кольца-держателя и зафиксируйте его в нужном положении с помощью винта-барашка.
- 6.4. В соответствующее отверстие зажима вставьте шток кольца-держателя, отрегулируйте положение и вылет кольца и также зафиксируйте его.
- 6.5. На стойку штатива наденьте зажим для крепления перемешивающего устройства и зафиксируйте его.
- 6.6. Привинтите шток к перемешивающему устройству и закрепите устройство в зажиме.
- 6.7. Подсоедините к перемешивающему устройству сетевой кабель и подключите его к сети переменного тока.
- 6.8. Зажмите в патрон перемешивающего устройства мешалку необходимой конфигурации.
- 6.9. Установите на кольцо-держатель сосуд с перемешиваемой жидкостью и отрегулируйте относительное положение перемешивающего устройства и сосуда.
- 6.10. При необходимости соберите остальные части установки, закрепляя их на дополнительных стойках штатива при помощи зажимов и лапок из комплекта поставки.

Примечания

1. При сборке рекомендуется ориентировать зажимы так, чтобы штоки перемешивающего устройства и кольца-держателя были закреплены справа от стойки штатива. В противном случае будет затруднено присоединение сетевого кабеля к перемешивающему устройству.

2. Для того чтобы обеспечить устойчивое положение плоскодонного сосуда с перемешиваемой жидкостью на кольце-держателе может потребоваться применение жёсткой промежуточной пластины (в комплект поставки не входит).

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена частей комплекта при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефектов, некомплектности и появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу производителя:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406;

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23;

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru

9. Сведения о приёмке

Перемешивающее устройство ПЭ-8310 скомплектовано и принято в соответствии с требованиями ТУ 3614-011-56278322-2012, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____